



17

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 006/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zawory podłączeniowe.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: kulowe, kulowy premium, kulowe z filtrem, kulowy z filtrem premium, grzybkowe, grzybkowy Premium, kulowe antykamiennie, z głowicą ceramiczną, zawór kombinowany, prolunga, kulowy antykamienny, kulowy antykamienny z filtrem, DN 10x15, 15x15, 15x20, 15x10x20, .

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *Armatura instalacji wodociągowej przeznaczona do zamykania i otwierania przepływu wody.*

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Goshe Sp. z o. o. ul. Zientary-Malewskiej 41A, 10-307 Olsztyn. Zakład produkcyjny: YCV Co. Ltd. Zhejiang PRC

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: - nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: - 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-M-75002:2016-10 -Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania ogólne i badania**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: - **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: - - **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Model oceny
Wygląd zewnętrzny, konstrukcja, montaż i demontaż	- Rozwiązanie konstrukcyjne zapewniają łatwy montaż i demontaż armatury oraz łatwy i pewny sposób podłączenia do instalacji za pomocą uniwersalnych narzędzi. - Zamykanie armatury dźwignią ręczną - Końcówki gwintowane wg PN-EN ISO 228-1, PN-EN 10226-1 - Końcówki do wlotowania wg PN-EN 1254-1	Sprawdzenie wzrokowe, oraz pomiar uniwersalnymi narzędziami pomiarowymi przed badaniem i po badaniu trwałości.
Materiały	Materiały zastosowane do produkcji zapewniają prawidłową funkcjonalność i trwałość wyrobów. Zastosowane materiały i powłoki nie zanieczyszczają ani nie zmieniają jakości wody	Atest PZH BKWW/0559/01/2018
Powłoki ochronne	Powłoki niklowe	Wg PN-EN ISO 1456
Działanie	Zamykanie i otwieranie armatury odbywa się w sposób płynny, bez zahamowań i miejscowych oporów. Wartość momentów siły zamykającej i otwierającej na elemencie sterującym w początkowej fazie zamykania po jednym cyklu otwarcia i zamknięcia nie przekracza wartości: Średnica nominalna zaworu DN (fi) 15 Moment siły zamykającej i otwierającej zawór Nm 6	Wg PN-M-75002:2016-10 poz 5,4
Szczelność: - wewnętrzna - zewnętrzna	Armatura szczelna i nie występują przecieki	Wg PN-M-75002:2016-10 poz 5,5
Temp pracy max., ciśnienie max	T 100°C, PN 10	
Odporność na skręcanie	DN (fi) 15 Moment skręcający MT ₁ [Nm] 75 Moment skręcający MT ₂ [Nm] 40	PN-EN 13828:2005
Odporność na zginanie	DN 15 Moment zginający MF ₁ [Nm] 105 Moment zginający MF ₂ [Nm] 53	PN-EN 13828:2005
Wytrzymałość hydrauliczna	Nie występują odkształcenia, pęknięcia lub rozerwania kurka podczas badania	PN-M-75002:2016-10 poz 5,7
Przepustowość armatury	Klasa przepustowości VA	PN-M-75002:2016-10 poz 5,8
Trwałość	Nie występują przecieki i uszkodzenia kurka DN (fi) 15 Liczba cykli 5000	PN-EN 13828:2005

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Cezary Kisiel – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Olsztyn 02.06.2021 r.

(miejsce i data wydania)

GOSHE Sp. z o.o.
10-307 Olsztyn, ul. Zientary-Malewskiej 41a
tel. +48 89 672 79 48
NIP 7393780109 REGON 280489745

Cezary Kisiel
(podpis)