



24

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 05/2024

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Kurek kulowy Standard / zawór kulowy Standard $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1", 1 $\frac{1}{4}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ ", 2"
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: DN10 - DN50
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Kurki kulowe STANDARD przeznaczone są do stosowania jako armatura zaporowa w instalacjach wodociągowych zimnej, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Kurki przeznaczone do stosowania w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Goshe Sp. z o.o., ul. Zientary-Malewskiej 41A, 10-307 Olsztyn, Zakład produkcyjny: CHINY.
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
- Krajowa specyfikacja techniczna:
 - Polska Norma wyrobu: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -
 - Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: *ITB-KOT-2024/2636 wydanie 1.*
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonych zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe								Model oceny	
Temp pracy max., ciśnienie max.	T _{max} : 120°C, p _{max} : 1,6 MPa, medium: woda									
Moment napędowy	DN	10	15	20	25	32	40	50	PN-EN 13828:2005	
	Moment napędowy [Nm]	≤ 5	≤ 6	≤ 8	≤ 10	≤ 15	≤ 20	≤ 28		
Odporność na skręcanie	DN	10	15	20	25	32	40	50	PN-EN 13828:2005	
	Moment skręcający MT ₁ [Nm]	35	75	100	125	160	200	250		
Odporność na zginanie	Moment skręcający MT ₂ [Nm]	28	40	68	100	128	160	200	PN-EN 13828:2005	
	DN	10	15	20	25	32	40	50		
	Moment zginający MF ₁ [Nm]	70	105	225	340	475	610	1100		
	Moment zginający MF ₂ [Nm]	35	53	113	170	238	305	550		
Wytrzymałość ograniczników	Nie występują widoczne odkształcenia, pęknięcia lub uszkodzenia								PN-EN 13828:2005	
Szczelność: - zamknięcia - zewnętrzna	Nie występują przecieki i uszkodzenia kurka								PN-EN 13828:2005 warunki badania: ciśnienie: 1,5 x p _{max} , czas: ≥ 60s, temp. wody: 20 ± 5°C, me- dium: woda	
Trwałość	Nie występują przecieki i uszkodzenia kurka								PN-EN 13828:2005	
	DN	10	15	20	25	32	40	50		
Uszczelnienie kątowe	Liczba cykli	5000		2500		1000				
		≥ 6°								PN-EN 13828:2005
Wytrzymałość hydrauliczna	Nie występują odkształcenia, pęknięcia lub rozerwania kurka podczas badania								PN-EN 13828:2005 warunki badania: ciśnienie: 2,5 x p _{max} , czas: ≥ 10min, temp. wody: 20 ± 5°C, medium: woda	
Wytrzymałość hydrauliczna i szczelność w temperaturze 120°C	Nie występują przecieki i widoczne odkształcenia, pęknięcia i uszkodzenia								PN-EN 13828:2005 warunki badania: ciśnienie: 1,5 x p _{max} , czas badania wytrzymałości: ≥ 10min, czas badania szczelności: ≥ 60s, temp. wody: 120°C, medium: woda	
Stosowanie w instalacjach wodnych transportujących wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi	Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie									

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Cezary Kisiel – Prezes Zarządu

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

(podpis)

Olsztyn 08.03.2024 r.

(miejsce i data wydania)

Aktualizacja: 1.07.2025 r.